



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности по г. Н. Новгород (по Автозаводскому району)
603004, г. Н. Новгород, пр. Октября, 2-б (тел./факс 295-80-08),
«Телефон доверия»: (831) 295-01-01

Предписание № 326/1/3
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

г. Н. Новгород

«02» сентября 2013 г.

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
средняя общеобразовательная школа № 144
Директору Ширгиной Ирине Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия в именительном падеже индивидуального предпринимателя (гражданина), а также наименование собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г. Н. Новгород (по Автозаводскому району) по пожарному надзору № 326 от «06» мая 2013 г. года, ст. 6., 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «15» мая 2013 г. и «17» мая 2013 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором по г. Н. Новгород (по Автозаводскому району) по пожарному надзору – старшим инспектором отдела НД по г. Н. Новгород (по Автозаводскому району) капитаном внутренней службы Деевой Ольгой Николаевной в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 144 осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 8-а (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Ширгиной Ириной Александровной

(указываются должности, Ф.И.О., участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена непроницаемость дыма через двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров, не установлены уплотнения в притворах дверей. Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров не обеспечивают плотное примыкание дверных полотен к дверным коробкам.	Федеральный закон о техническом регулировании от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 6.18 абз. 2 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с	16.09.2014 г.	

		уплотнением в притворах. (Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).		
2.	Не выведен сигнал о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01".	Федеральный закон о техническом регулировании от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, ст. 46 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; НПБ 110-03 п. 12 Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы, определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.	16.09.2014 г.	

		(Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.»)		
3.	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов.	Федеральный закон о техническом регулировании от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, ст. 46; НПБ 104-03 п. 3.9 Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов (Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)	20.05.2014 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

по г. Нижний Новгород (по Автозаводскому району)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Деева Ольга Николаевна

«___» _____ 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

директор И.А. Митина
(должность, фамилия, инициалы)

«___» _____ 2013 г.



(подпись)